

«НерудТрансСервис»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 7730670025 КПП 772401001

115211, Москва г, Каширское шоссе, дом № 55, корпус 5, этаж 1, помещение 1, комната 3А

тел, факс: (915) 262-55-34

Наименование продукции	Щебеночно-песчаная смесь С 7 (0-10 мм) ГОСТ 25607-2009
Месторождение	Карталинское

ПАСПОРТ № _____ от « ____ » _____ 2022г.

НА ФРАКЦИЮ (ИЛИ СМЕСЬ), ММ С 7 (0-10мм)

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии и количество щебня (кг) _____

Номер накладной _____

Номера вагонов _____

п\п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 25607-2009	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки на контрольных ситах, %)			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	120 мм	0	0
		80 мм	0	0
		40 мм	0	0
		20 мм	0-5	0
		10 мм	0-37	2,9
		5 мм	30-60	32,6
		2,5 мм	50-77	51,2
		0,63 мм	75-95	75,6
0,16 мм	85-97	86,3		
0,05 мм	90-100	89,6		
2.	Марка по водостойкости	В 1- В 2	В 1	
3.	Содержание зерен пластичной и игловатой формы в щебне, %	Не более 35 %	34,5	
4.	Марка прочности по дробимости	до 1400	1200	
5.	Марка по морозостойкости	F 25 и выше	150	
6.	Насыпная плотность, т/м ³		1,44	
7.	Марка по пластичности	Пл 1 – Пл 3	Пл 1	
8.	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, ЕРН (Аэфф), Бк/кг	до 370	20	
9.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	Не более 10 %	10,5	

Начальник лаборатории _____

Куцолоп К.С.