

«НерудТрансСервис»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 7730670025 КПП 772401001

115211, Москва г, Каширское шоссе, дом № 55, корпус 5, этаж 1, помещение 1, комната 3А

тел, факс: (915) 262-55-34

Наименование продукции	Щебеночно-песчаная смесь С 5 (0-40 мм) ГОСТ 25607-2009
Месторождение	Карталинское

ПАСПОРТ

№ _____ от « _____ » _____ 2022г.

НА ФРАКЦИЮ (ИЛИ СМЕСЬ), ММ С 5 (0-40мм)

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии и количество щебня (кг) _____

Номер накладной _____

Номера вагонов _____

п\п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 25607-2009	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки на контрольных ситах, %)			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	120 мм	0	0
		80 мм	0	0
		40 мм	0-10	0,5
		20 мм	25-60	26,4
		10 мм	45-80	53,1
		5 мм	57-85	64,9
		2,5 мм	67-88	73,5
		0,63 мм	80-95	82,5
0,16 мм	90-97	94,7		
0,05 мм	95-100	93,1		
2.	Марка по водостойкости	В 1- В 2	В 1	
3.	Содержание зерен пластичной и игловатой формы в щебне, %	Не более 35 %	34,5	
4.	Марка прочности по дробимости	до 1400	800	
5.	Марка по морозостойкости	F 25 и выше	150	
6.	Насыпная плотность, т/м ³		1.38	
7.	Марка по пластичности	Пл 1 – Пл 3	Пл 1	
8.	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, ЕРН (Аэфф), Бк/кг	до 370	20	
9.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	Не более 5%	6,9 %	

Начальник лаборатории _____

Куцолуп К.С.