

«НерудТрансСервис»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 7730670025 КПП 772401001

115211, Москва г, Наширское шоссе, дом № 55, корпус 5, этаж 1, помещение 1, комната 3А

тел., факс: (915) 262-55-34

Наименование продукции	Щебеночно-песчаная смесь С 4 (0-80 мм) ГОСТ 25607-2009
Месторождение	Карталинское

ПАСПОРТ № _____ от « _____ » _____ 2022г.

НА ФРАКЦИЮ (ИЛИ СМЕСЬ), ММ С 4 (0-80мм)

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии и количество щебня (кг) _____

Номер накладной _____

Номера вагонов _____

п\п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 25607-2009	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки на контрольных ситах,%)			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	120 мм	0	0
		80 мм	0-10	0
		40 мм	15-35	23,9
		20 мм	28-55	54,2
		10 мм	40-70	69,1
		5 мм	50-80	78,1
		2,5 мм	60-85	83,7
		0,63 мм	80-95	88,9
0,16 мм	91-97	92,6		
0,05 мм	95-100	95,5		
2.	Марка по водостойкости	В 1 - В 2	В 1	
3.	Содержание зерен пластичной и игловатой формы в щебне, %	Не более 35 %	34,5	
4.	Марка прочности по дробимости	до 1400	1200	
5.	Марка по морозостойкости	F 25 и выше	150	
6.	Насыпная плотность, т/м ³		1.52	
7.	Марка по пластичности	Пл 1 – Пл 3	Пл 1	
8.	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, ЕРН (Аэфф), Бк/кг	до 370	10	
9.	Коэффициент фильтрации м/сут.	1-7	2,9	
10.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	Не более 5%	4,5	

Начальник лаборатории _____

Куцолоп К.С.