

«НерудТрансСервис»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 7730670025 КПП 772401001

115211, Москва г, Каширское шоссе, дом № 55, корпус 5, этаж 1, помещение 1, комната 3А

тел, факс: (915) 262-55-34

Наименование продукции	Щебень ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»
Месторождение	Карталинское

ПАСПОРТ

№ _____ от « _____ » _____ 2022г.

НА ФРАКЦИЮ (ИЛИ СМЕСЬ), ММ 120 – 180

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии и количество щебня (кг) _____

Номер накладной _____

Номера вагонов _____

п\п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели		
1.	Зерновой состав (полные остатки на контрольных ситах, %)				
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1.25D	225 мм	до 0,5	0
		D	180 мм	до 10	0,5
		0,5(d+D)	150 мм	30-60	38,2
d		120 мм	90-100	93,4	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и иглообразной формы	II группа (до 15 вкл.)	14%		
3.	Содержание глины в комках, % по массе	0.25	0		
4.	Марка прочности по дробимости	до 1400	1200		
5.	Марка щебня по истираемости	И 1(до 25)	20		
6.	Содержание зерен слабых пород, %	До 5	1		
7.	Морозостойкость габбро	F25 и выше	F 150		
8.	Насыпная плотность, т/м ³	-	1.5		
9.	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, ЕРН (Аэфф), Бк/кг	до 370	15		
10.	Класс и виды применения по удельной активности естественных радионуклидов	-	1: все виды использования		
11.	Содержание вредных компонентов и примесей	До 3%	0.5		
12.	Минералогический состав		Габбро-диабаз		
13.	Водопоглощение	-	0.63		
14.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1%	0,5		

Начальник лаборатории _____

Куцолоп К.С.