

«НерудТрансСервис»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 7730670025 КПП 772401001

115211, Москва г, Каширское шоссе, дом № 55, корпус 5, этаж 1, помещение 1, комната 3А

тел., факс: (915) 262-55-34

Наименование продукции	Щебень ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»
Месторождение	Карталинское

ПАСПОРТ

№ от « » 2022г.

НА ФРАКЦИЮ (ИЛИ СМЕСЬ), ММ 40-70

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии и количество щебня (кг) _____

Номер накладной _____

Номера вагонов _____

п\п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки на контрольных ситах, %)			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1.25D 90 мм	до 0,5	0
		D 70 мм	до 10	6.1
		0,5(d+D) 55 мм	30-60	40.5
		d 40 мм	90-100	93
	< 40 мм	95-100	100	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы	IV группа	34%	
3.	Содержание глины в комках, % по массе	0.25	0	
4.	Марка прочности по дробимости	до 1400	1200	
5.	Марка щебня по истираемости	И 1 (до 25)	20	
6.	Содержание зерен слабых пород, %	До 10	1	
7.	Морозостойкость габбро	F25 и выше	F150	
8.	Насыпная плотность, т/м ³	-	1.38	
9.	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, ЕРН (Аэфф), Бк/кг	до 370	20	
10.	Класс и виды применения по удельной активности естественных радионуклидов	-	1: все виды использования	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей	До 3%	0,1	
12.	Минералогический состав		Габбро-диабаз	
13.	Водопоглощение	-	0.64	
14.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1%	<1	

Начальник лаборатории _____

Куцолуп К.С.